

Radny Rady Miasta

Lazowski Stanisław

(nazwisko i imię)

63

## INTERPELACJA

zgłoszona na sesji Rady Miasta nr XXXVII

1) Mając na uwadze prośby mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki" uprzejmie proszę o konkretną odpowiedź kiedy przewidziany jest remont ul. Okolnej przynajmniej od Ronda "Solidarności". Ulica ta jest w fatalnym stanie technicznym.

2) W podwórzu słoniów przy zbiegu ulicy Chwałowego i Łokietka (za byłą kawiarnią "Marago") / ustawiony jest metalowy komin ok. 6-8 m wysokości który zamocowany jest powietrznie. Lokatorom tych słoniów których okna wychodzą na podwórze. W pewnych okresach dnia dokuczliwy jest hałas spowodowany z przyczyn kominiarskich. Informacje dotarła do mnie telefonicznie i mieszkający oczekuje na odpowiedź.

(podpis)

Termin odpowiedzi  
na interpelację upływa dnia.....

PREZYDENT  
Miasta Gorzowa Wlkp

Gorzów Wlkp. 07.07.2008r.


**Pan Radny**  
**Stanisław Łazowski**

63  
WDT-X-0057/24/08

Odpowiadając na interpelację z dnia 25.06.2008r. dotyczącą remontu ul. Okólnej informuję, że nie ma tytułu inwestycyjnego dotyczącego remontu ulicy, jak również zadanie to nie jest ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym .

Na ulicy będą prowadzone prace utrzymaniowe.

Z poważaniem

  
Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. WDT a/a



Prezydent  
Miasta

Gorzów Wlkp. 2008.07.02

Szanowny Pan  
Stanisław Łazowski  
Radny Rady Miasta

Znak: WSR.VIII.0057/4/08

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 czerwca 2008 r., dotyczącą uciążliwości emitora metalowego zainstalowanego przy ścianie budynku przy ul. Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp., uprzejmie informuję co następuje:

W czasie kontroli przeprowadzonej w lokalu „Restauracja Bar 4” przy ul. Chrobrego 5 stwierdzono, że przedmiotowy emitor służy do wentylacji lokalu oraz odprowadza zanieczyszczenia z nad kuchenki gazowej. Lokal jest ogrzewany przez kocioł gazowy, pracujący tylko w okresie grzewczym. Spaliny z kotła odprowadzane są odrębnym emitorem wyprowadzonym ponad dach budynku. Emitor instalacji wentylacyjnej jest zabezpieczony izolacją w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Podczas kontroli instalacja wentylacyjna została uruchomiona, hałas na podwórzu budynku przy ul. Chrobrego 5 był słabo słyszalny. Ponieważ, zgodnie z informacją współwłaściciela lokalu, lokal pracuje również w porze nocnej, pismem z dnia 2.07.2008 r. zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o przeprowadzenie pomiarów hałasu powodowanego pracą przedmiotowej instalacji wentylacyjnej. O wynikach przeprowadzonych pomiarów oraz dalszym toku postępowania zostanie Pan powiadomiony odrębnym pismem. Nie ma podstawy prawnej do podjęcia działań w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z instalacji wentylacyjnej, ponieważ praca instalacji odprowadzającej powietrze z wnętrza lokalu i z nad kuchenki gazowej nie będzie powodować przekroczeń wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).

Z poważaniem

  
Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości:

- 1) Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. WSR – a/a

Urząd Miasta

66-400

Gorzów Wielkopolski  
ul. Sikorskiego 3-4  
tel. +48 95 7219 500  
fax +48 95 7219 670  
e-mail: um@um.gorzow.pl  
www.gorzow.pl