

Radny Rady Miasta

.....MIROSLAW RAWA
(nazwisko i imię)


69

INTERPELACJA

Zgłoszona na sesji Rady Miasta nr

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o informacje, jakie są możliwości administracji samorządowej udzielenia pomocy mieszkańcom ul Mieszka I zamieszkujących budynki przy działającej w tym rejonie miasta stacji benzynowej. Zgłaszane postulaty mieszkańców o zamknięcie tej stacji ze względów bezpieczeństwa pozostają bez odzewu. Proszę o podjęcie działań mobilizujących odpowiednie organy administracji państwowej mogące zobligować, skontrolować właściciela stacji benzynowej, co do spełniania przez ten obiekt wymogów bezpieczeństwa. Ostatni wypadek palącego się pojazdu wywołał ogromne zaniepokojenie mieszkańców o swoje bezpieczeństwo. Panie Prezydencie proszę o rozważenie możliwości zaproponowania właścicielowi przeniesienia stacji benzynowej w inne miejsce. Wprawdzie tego rodzaju obiekty w wielu krajach Europy i w Polsce znajdują się w pobliżu zabudowań mieszkalnych, ale pewność, co do stanu technicznego takich instalacji i spełniania przez nie wymogów bezpieczeństwa, jak również przestrzegania przez obsługę procedur bezpieczeństwa i posiadania odpowiednich kwalifikacji musi być 100%. Wnioskuje do Pana Prezydenta o zainteresowanie się tymi problemami. Życie w ciągłym stresie, niepokoju o bezpieczeństwo swoich rodzin to poważny problem mieszkańców przy ul Mieszka I.

Pozdrawiam - Mirosław Rawa.



(podpis)

Termin odpowiedzi
na interpelację upływa dnia

PMB-0057/12/2008

Pan Mirosław Rawa
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 30 lipca 2008r. w sprawie bezpiecznego użytkowania "stacji benzynowej" przy ulicy Mieszka I w Gorzowie Wlkp., informuję, że właścicielem terenu i stacji jest

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy

dzierżawcą stacji jest Pan

powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp. zawiadomieniem z dnia 24 lipca 2008 r. znak: SO.RR.2450/08 poinformował właściciela stacji o kontroli wyznaczonej na dzień 8 sierpnia 2008 r. w sprawie stanu technicznego przedmiotowej stacji.

W dniu 8 i 12 sierpnia br. PINB dla m, Gorzowa Wlkp. w obecności pełnomocnika dzierżawcy stacji - Pana

przeprowadził kontrolę w sprawie stanu technicznego stacji.

Podczas kontroli pełnomocnik przedłożył następujące dokumenty:

-decyzję i protokół badania doraźnego z dnia 14 stycznia 2008 r. wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gorzowie Wlkp. w sprawie eksploatacji urządzenia (zbiornik nr 1) ważną do 31 grudnia 2009 r.,

-decyzję i protokół z badania doraźnego z dnia 14 stycznia 2008 r. wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gorzowie Wlkp. w sprawie eksploatacji urządzenia (zbiornik nr 2) ważną do 31 grudnia 2009 r.,

-protokół czynności kontrolno - rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r.


W miesiącu wrześniu br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp. łącznie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadzi kontrolę z uwzględnieniem zapisu § 177 obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) który stanowi, że obowiązkiem właściciela lub użytkownika stacji paliw, w przypadku gdy buduje lub przebudowuje swoją stację (§ 3 cyt. Rozporządzenia, przy czym wymiana dystrybutorów i odcinków instalacji paliwowej, np. w celu zamontowania systemu VRS, nie stanowi przebudowy stacji) ma obowiązek do 31 grudnia 2007 r. zainstalować urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowego produktów naftowych oraz urządzenia

do sygnalizacji wycieków produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych gruntowych (§ 97, ust 1, pkt 2 i 3 cyt. rozporządzenia). Oznacza to, że nie został nałożony na właścicieli lub użytkowników stacji paliw płynnych istniejących w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia obowiązek posiadania instalacji kanalizacyjnych w przypadku gdy nie dokonują oni przebudowy stacji.

Po przeprowadzonych kontrolach i analizie zebranego materiału PINB podejmie decyzję o czym poinformuję Pana Radnego w późniejszym terminie.

Z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak



Otrzymują:

1. BRM

2. PMB

3. PINB